


PRZETARG

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2025/10/07/DTI

Dostawa rozdzielnicy nN i rozdzielnicy RPW-AC - Opole

Dostawa Rozdzielnicy nN – Ożarów Mazowiecki

ZATWIERDZAM:

Dyrektor ds. Inwestycji

Bernadetta Wanat-Zielińska

Siechnice, dnia 24.10.2025 r.

1. ZAKRES OFERTY

Grupa Kapitałowa ESV oznaczona dalej jako Nabywca GRUPA VAT ESV, z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1A, 55-011 Siechnice, NIP 107-00-47-160 zaprasza do składania ofert w przetargu na dostawę urządzeń energetycznych, gdzie odbiorcą będzie: ESV Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1A, 55-011 Siechnice, NIP: 898-00-25-644, Regon: 930267105, zwana dalej "Zamawiającym". Nazwa postępowania:

1.1. DOSTAWA ROZDZIELNICY NN - OPOLE

Parametry rozdzielnic:

- Rozdzielnica składa się z dwóch sekcji. Sekcje połączyć należy sprzęgłem. Wyłączniki główne w części środkowej i odpływy numerowane od środka na zewnątrz – zgodnie ze schematem.
- Każda z sekcji projektowanej rozdzielniczy wyposażona została w układ szyn zbiorczych, wyłączniki główne zasilania 2500A, bilansujący półpośredni układ pomiarowy, aparaturę rozdzielną i pomocniczą. Sekcja II rozdzielniczy wyposażona została dodatkowo w przedział zasilający potrzeby własne stacji.
- Odpływy rozdzielniczy zabezpieczone zostały rozłącznikami bezpiecznikowymi typu listwowego, z połączeniami śrubowymi.
- W celu umożliwienia w perspektywie czasu dołączenia dodatkowych odbiorów w rozdzielniczy przewidziano montaż rezerwowych rozłączników mocy oraz pozostawienie dodatkowej wolnej przestrzeni w części mostu szynowego do zainstalowania kolejnych aparatów.
- W obu sekcjach rozdzielniczy nN zaprojektowano zabudowę tablic półpośrednich bilansujących układów pomiarowych energii elektrycznej, zlokalizowanych nad członami odpływowymi rozdzielniczy.
- W skład strony pierwotnej każdego z układów pomiarowych wchodzi przekładniki prądowe 2500A/5A, 2,5VA, kl. 0,2s, FS5. Projektowane przekładniki zabudowane zostaną w polach zasilających rozdzielnicę nN, zapewniając dogodny i łatwy dostęp do nich.
- W skład strony wtórnej każdego z układów pomiarowych wchodzi tablica licznikowa 3-fazowa oraz listwa pomiarowa WAGO typu 847-837/230-1000. Dodatkowo zgodnie z wytycznymi w tablicach pomiarowych zabudowane zostaną również analizatory parametrów sieci typu PAC3200 prod. Siemens. Dostawa i montaż licznika po stornie ESV.
- Aparaty zastosowane w rozdzielniczy nN jak też elementy stanowiące składową wyrobu muszą spełniać warunki palności V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02.
- Rozdzielnice należy wyposażyć w system mocowań kabli do ramy rozdzielniczy za pomocą uniwersalnych uchwytów.
- Konstrukcja rozdzielniczy powinna zapewniać możliwość przyłączenia uziemiaczy przenośnych.
- Zasilanie rozdzielniczy przewidzieć od góry (ilość kabli 4 x (6 x YAKXS 0,6/1kV 1x240 mm²)), a odejścia z członów odpływowych od dołu.
- Połączenie sekcji możliwe do wykonania: kablami zgodnie z projektem.
- Układ pracy sieci TN-C-S (2500 A).
- Oszynowanie rozdzielnic miedziane.
- **Schemat rozdzielniczy przedstawiono w załączniku nr 2.**
- Wysokość rozdzielniczy do 195 cm (należy zachować wysokość umożliwiającą wstawienie rozdzielniczy przez drzwi do pomieszczenia).
- Rozdzielnica powinna być przystosowana do posadowienia na kanale kablowym o szerokości 50 cm.

Dane znamionowe rozdzielniczy:

Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej	2500 V
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych	2500 A
Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych	1000 A/630 A/400A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 1-sek.	85 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	187 kA
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Stopień ochrony	IP3x
Kolor	RAL7035

1.2. DOSTAWA ROZDZIELNICY POTRZEB WŁASNYCH AC- OPOLE

Parametry rozdzielnic:

- Zaprojektowano zabudowę rozdzielnic nN w oparciu o wiszącą szafę natynkową, przystosowaną do zabudowy aparatury modułowej, o stopniu ochrony min. IP4x.
- Zasilanie rozdzielnic – kablami typu YKYżo 5x10mm² 0,6/1kV od dołu, przygotować możliwość wyprowadzania kabli odpływowych zgodnie ze schematem (załącznik numer 4) od góry i od dołu.
- Praca w układzie TN-S.
- Punkt rozdziału przewodu PEN należy połączyć z istniejącą instalacją uziemienia.
- SZR wyposażyć w blokadę mechaniczną.

Dane znamionowe rozdzielnic AC:

Typ	RPW-AC
Prąd znamionowy	63A
Napięcie znamionowe izolacji	690V
Napięcie znamionowe	400V
Układ sieci	TN- S
Częstotliwość	50Hz
Stopień ochrony	IP4x
Kolor	RAL 7035
Ustawienie	Wiszące

1.3. DOSTAWA ROZDZIELNICY NN – OŻARÓW MAZOWIECKI

Parametry rozdzielnic:

- Rozdzielnica wolnostojąca, dwusekcyjna o prądzie znamionowym 2500A. Konstrukcja obudowy umożliwia demontaż płyt tylnych i bocznych oraz dachu i podłogi. Aparaty zasilające z uwzględnieniem blokady mechanicznej na cięgnach. Wyłączniki główne (aparaty powietrze) w wykonaniu stacjonarnym z wyzwaczem elektronicznym MP4.10 LSI wraz z niezbędnymi akcesoriami. Ochronnik przepięciowy T1+T2 3P+N 25/100kA z zabezpieczeniem zalecanym przez producenta. Analizator sieci montowany na elewacji z podstawowymi pomiarami elektrycznymi oraz komunikacją RS485.
- Każdy wyłącznik z napędem silnikowym, wyposażony w styki pomocnicze 2NO, 2NC, dodatkowy wyposażony w wyzwacz wzrostowy.
- Każda z sekcji projektowanej rozdzielniczy wyposażona została w układ szyn zbiorczych, wyłączniki główne zasilania 2500A, bilansujący półpośredni układ pomiarowy, pomiary rozliczeniowe, aparaturę rozdzielczą i pomocniczą. Sekcja I rozdzielniczy wyposażona została dodatkowo w przedział zasilający potrzeby własne stacji.
- Rozdzielnica podzielona jest na 5 modułów osobno dostarczanych w częściach do złożenia na miejscu.
- Odpływy rozdzielniczy zabezpieczone zostały rozłącznikami bezpiecznikowymi typu listwowego, z połączeniami śrubowymi.
- W celu umożliwienia w perspektywie czasu dołączenia dodatkowych odbiorów w rozdzielniczy przewidziano montaż rezerwowych rozłączników mocy.
- Odpływy do dołu rozdzielniczy.
- W obu sekcjach rozdzielniczy nN zaprojektowano zabudowę półpośrednich bilansujących układów pomiarowych energii elektrycznej, zlokalizowanych nad członami odpływowymi rozdzielniczy.
- W skład strony pierwotnej każdego z układów pomiarowych bilansujących wchodzi przekładniki prądowe 2500A/5A, 5VA, kl. 0,2s, FS5. Projektowane przekładniki zabudowane zostaną w polach zasilających rozdzielnicę nN, zapewniając dogodny i łatwy dostęp do nich.
- W skład strony wtórnej każdego z układów pomiarowych bilansujących wchodzi listwa pomiarowa WAGO typu 847-837 oraz tablice licznikowe trójfazowe wraz z aparaturą zgodną ze schematem. Dodatkowo w tablicach pomiarowych zabudowane zostaną również analizatory parametrów sieci typu PAC3200 prod. Siemens. Dostawa i montaż licznika po stronie ESV.
- W skład strony pierwotnej każdego z układów pomiarowych rozliczeniowych wchodzi przekładniki prądowe 2500A/5A, 5VA, kl. 0,2s, FS5. Projektowane przekładniki zabudowane zostaną na szynach zgodnie ze schematem rozdzielniczy, zapewniając dogodny i łatwy dostęp do nich.
- W skład strony wtórnej każdego z układów pomiarowych bilansujących wchodzi listwa pomiarowa typu 847-713 prod. WAGO oraz tablice licznikowe trójfazowe wraz z aparaturą zgodną ze schematem. Dodatkowo w tablicach pomiarowych zabudowane zostaną również analizatory parametrów sieci typu PAC3200 prod. Siemens. Dostawa i montaż licznika po stronie ESV.
- Aparaty zastosowane w rozdzielniczy nN jak też elementy stanowiące składową wyrobu muszą spełniać warunki palności V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02.
- Rozdzielnicze należy wyposażyć w system mocowań kabli do ramy rozdzielniczy za pomocą uniwersalnych uchwyty.
- Konstrukcja rozdzielniczy powinna zapewniać możliwość przyłączenia uziemiaczy przenośnych.
- Zasilanie rozdzielniczy przewidzieć od góry (ilość kabli 4x6 YAKXS 0,6/1kV 1x240 mm²), a odejścia z członów odpływowych od dołu.

- Układ pracy sieci TN-C-S (2500 A).
- Oszynowanie rozdzielnic miedziane.
- **Schemat rozdzielnicy przedstawiono w załączniku nr 6.**
- Wysokość rozdzielnicy do 195 cm (należy zachować wysokość umożliwiającą wstawienie rozdzielnicy przez drzwi do pomieszczenia).
- Rozdzielnica powinna być przystosowana do posadowienia na kanale kablowym o szerokości 50 cm.

Dane znamionowe rozdzielnicy:

Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji	1000 V
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych	2500 A
Prąd znamionowy ciągły pól odpiętych	630 A/400 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 1-sek.	50 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	105 kA
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Stopień ochrony	IP30
Kolor obudowy	RAL7016

UWAGA:

1. Do przetargu dopuszcza się rozdzielnice nN produkcji:
ABB, ZPUE, Siemens, UESA, Schneider Electric, Emitec, PREBielski, ZAE, Elektromontaż;
2. **W dokumentacji należy podać typy osprzętu kablowego dopuszczanych przez producenta do zastosowania.**
3. Przekładniki w układzie pomiarowym winny posiadać oryginały świadectw sprawdzenia wydane przez OUM/GUM.
4. Niniejsza specyfikacja jest elementem procedury przetargu.

2. MIEJSCE DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. **Miejsce dostawy dla Opola:**
45-641 Opole ul. Oświęcimska 102D
2. **Miejsce Dostawy dla Ożarów Mazowieckiego:**
05-850 Ożarów Mazowiecki, Ul. Poznańska 129/133

Termin dostawy:

Proszę o podanie najbliższych możliwych terminów dostawy.

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) Oferenci mogą składać oferty wyłącznie na całość zamówienia.
- b) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- c) Językiem postępowania ofertowego jest język polski.

- d) Ofertę należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy e-mail: grzegorz.wawrzynczak@esv.pl; bernadetta.wanat@esv.pl do dnia 31.10.2025 r. godz.14:00
- e) Ofertę i załączone dokumenty należy dostarczyć w formie skanu, podpisane przez reprezentację Oferenta. Wszystkie strony dokumentów oferty powinny być ponumerowane, a miejsca gdzie zostały dokonane dodatkowe wpisy lub poprawki, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
- f) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przedłożonego dokumentu - wyciągu z właściwego rejestru.
- g) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu się z postępowania powinno nastąpić w formie pisemnej według takich samych wymagań jak przy składaniu oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- h) Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert.
- i) Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona w oparciu o SIWZ.
- j) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Oferent.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

4.1. Oferta winna zawierać:

- a) określenie przedmiotu dostawy (określenie danych technicznych w załączniku nr 1 do specyfikacji),
- b) określenie ilości przedmiotu dostawy,
- c) dane producenta (nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, adres miejsca produkcji),
- d) ryczałtową cenę netto i brutto za realizację poszczególnych etapów oraz całości zamówienia.
- e) wypełniony załącznik nr 1 do umowy dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
- f) określenie terminu płatności nie krótszego niż 60 dni.
- g) określenie czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące.
- h) określenie terminu dostawy.
- i) określenie ilości dni potrzebnych na usunięcie wady przedmiotu dostawy, od dnia przyjęcia Reklamacji złożonej przez Zamawiającego – nie dłuższej niż 14 dni.
- j) oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy i jej akceptacji bez uwag.
- k) oświadczenie, że w stosunku do firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ani też nie ogłoszono upadłości firmy.
- l) oświadczenie, że oferowane w oferowanych urządzeniach zostaną zabudowane aparaty spełniające warunki palności w klasie V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02 i posiadają stosowne atesty .
- m) oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty, Oferent podpisze Umowę Dostawy wg wzoru, który stanowi załącznik do SIWZ, w terminie do 7 dni od jej doręczenia przez Zamawiającego.
- n) oferta winna być podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta zgodnie z wpisem do KRS, lub wpisem do ewidencji gospodarczej.

UWAGA:

Oferent, który zostanie wybrany jako dostawca urządzeń zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do przesłania następujących dokumentów:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- b) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- c) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płatnościach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- d) informację potwierdzającą wymaganą sytuację finansową oferenta (bilans oraz rachunek zysków i strat za ubiegły rok, a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem).
- e) w przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć (umowę) określającą sposób reprezentacji oferenta przy wykonywaniu zamówienia.
- f) do oferty składanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której proponowana cena za całość realizacji zamówienia przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego, Oferent zobowiązany jest ponadto dołączyć uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki (wypis z odpowiednimi postanowieniami umowy) zawierające stosowne uprawnienia do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do tej wysokości (art. 230 KSH),
- g) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczyli w przetargach organizowanych przez ESV S.A. i złożyli kompletną ofertę pod względem powyższych wymogów opisanych w p. a)-g), zwolnieni są z obowiązku ich przedkładania w niniejszym postępowaniu przetargowym.

5. WYJAŚNIENIA

- 5.1. Oferent może się zwrócić do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia dotyczące SIWZ pod warunkiem, że pytanie nie wpłynie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania bez podania źródła zapytania.
- 5.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wszystkim Oferentom.
- 5.3. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi będzie następować w dni robocze w godzinach 9.00 –14.00.

Wyjaśnień udziela:

Grzegorz Wawrzyńczak, tel. 508 240 676

grzegorz.wawrzynczak@esv.pl

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w formie podpisanego skanu na adresy e-mail: grzegorz.wawrzynczak@esv.pl; bernadetta.wanat@esv.pl do dnia: 31.10.2025 r. godz. 14⁰⁰.

O uznaniu Oferty za ofertę dostarczoną w terminie decyduje data i godzina jej wpłynięcia do Zamawiającego.

7. WAŻNOŚĆ OFERTY

Termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni.

8. OTWARCIE OFERT

8.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.10.2025 r., o godz. 14³⁰ w siedzibie Zamawiającego w Siechnicach ul. Ciepłownicza 1A.

8.2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Oferent nie ma prawa uczestnictwa przy otwarciu ofert.

9. CENY OFERTOWE, WALUTA OFERTY

9.1. Cena oferty winna być podana jako cena brutto obejmująca całość kosztów ponoszonych przez Oferenta wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. Cena obejmuje należność wraz ze wszystkimi opłatami. Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w **złotych polskich**, cyfrowo i słownie, jako cenę brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT dla całości zamówienia.

UWAGA:

W zakresie dostaw, ceną ryczałtową oferty należy objąć dostawę towaru do miejsca dostawy wymienionego w pkt 2 (opakowanie, załadunek, transport do miejsca dostawy, rozładunek), ubezpieczenia (w tym transportowe), wszelkie koszty personelu Oferenta, cło, podatek importowy, podatek VAT, oraz ew. inne opłaty.

9.2. Ceny, ryczałty jednostkowe wymienione przez Oferenta nie podlegają korekcie w trakcie realizacji Umowy.

10. ODRZUCENIE OFERT

10.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- nie zostanie podpisana własnoręcznie przez osoby składające oświadczenie woli,
- będzie zawierać wady oświadczenia woli.

10.2. Oferty odrzucone nie będą poddane dalszej ocenie.

11. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:

1. Kryterium ceny.
2. Kryterium terminu dostawy.
3. Kryterium terminu płatności.
4. Kryterium terminu gwarancji.
5. Kryterium techniczne.

12. BADANIE, WYJAŚNIANIE I OCENA OFERT

12.1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

12.2. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste błędy i pomyłki:

O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi oferenta.

W przypadku, gdy błąd dotyczyć będzie obliczenia ceny oferty, taka oferta zostanie odrzucona.

13. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

13.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta przedstawiane Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (w odrębnym załączniku) wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawniane innym uczestnikom postępowania.

13.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Oferent nie podjął działań, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez Oferenta działań, o których mowa w ust. 1 powyżej.

13.3. Wyniki postępowania są niejawne – stanowią tajemnicę wewnętrzną przedsiębiorstwa energetycznego.

14. WYŁONENIE DOSTAWCY

14.1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia dostawcy w dwóch etapach.

- 14.2. W pierwszym etapie wyłonionych zostanie dwóch oferentów, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.
- 14.3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje z obydwoma oferentami celem ustalenia ceny ostatecznej.
- 14.4. Cena w drugim etapie postępowania przetargowego nie może być mniej korzystna od ceny ofertowej.

15. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o wynikach postępowania, terminie i miejscu podpisania umowy.

16. PODPISANIE UMOWY

W ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Umowy przez Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest do podpisania i odesłania do siedziby ESV Umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnej ze wzorem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU.

Przewiduje się, że wykonanie czynności przetargowych będzie przebiegało zgodnie z Harmonogramem przedstawionym poniżej.

Data	Czynność
24.10.2025r.	Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
31.10.2025r. godz. 14 ⁰⁰	Termin złożenia Oferty
31.10.2025r. godz. 14 ³⁰	Otwarcie Oferty
03.11.2025r.	Negocjacje
05.11.2025r.	Podpisanie Umowy (termin przewidywany)

18. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyn.

Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Parametry Przedmiotu Dostawy.
- Załącznik nr 2 – Schemat rozdzielnic nN - Opole
- Załącznik nr 3 – Schemat układu pomiarowego bilansowego - Opole
- Załącznik nr 4 – Schemat rozdzielnic potrzeb własnych - Opole
- Załącznik nr 5 – Wzór umowy dostawy.
- Załącznik nr 6 – Schemat rozdzielnic nN- Ożarów Mazowiecki
- Załącznik nr 7 – Schemat układu pomiarowego bilansowego - Ożarów Mazowiecki
- Załącznik nr 8 – Schemat układu pomiarowego rozliczeniowego - Ożarów Mazowiecki
- Załącznik nr 9 – Schemat rozdzielnic potrzeb własnych w RNN – Ożarów Mazowiecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

SIWZ 2025/10/07/DTI

Rozdzielnica nN

1. Typ rozdzielni
2. Producent
3. Miejsce produkcji
4. Gabaryty stacji (długość/szerokość/wysokość).....
5. Dane znamionowe rozdzielni
6. Typ rozdzielnicy nN
7. Producent rozdzielnicy nN
8. Typ wyłącznika nN/Producent
9. Kolor rozdzielni
10. Schemat rozdzielni w załączeniu